

## АКТ

### проведения контрольного опробования, испытания и проверки работоспособности оборудования и систем противопожарной защиты

г. Озерск

« 1 » апреля 2008 г

Комиссия, в составе:

представителя монтажно-наладочной организации: директора ООО «Бранд и Д»  
Дударева И.С.

представителя Госпожнадзора: начальника ОГПН Гусевского, Озерского и  
Нестеровского р-нов Захаренко А.В.

провела контрольное опробование, испытание и проверку работоспособности  
систем противопожарной защиты и установила:

1. Монтажно-наладочной организацией предъявлена к проверке работоспособности автоматическая пожарная сигнализация и система оповещение при пожаре в помещениях МДОУ Детский сад №4 в п. Мальцево, ул. Центральная, 25 Озерского района Калининградской области.
2. Защищаемая площадь: 540 м.кв.
- 3.

№ п/п	Наименование основных смонтированных средств	Тип, марка оборудования	Единица измерен.	Кол-во
1	Прибор приемно-контрольный	Гранит-5	шт	1
2	Аккумуляторная батарея	АКБ 7 А/ч 12В	шт	1
3	Извещатель пожарный дымовой	ИП 212-45	шт	35
4	Извещатель пожарный ручной	ИПР-513-3А	шт	3
5	Извещатель пожарный тепловой	ИП 101-1А	шт	11
6	Светоуказатель «Выход»	Молния 12	шт	4
7	Оповещатель звуковой	Иволга	шт	4
8	Оповещатель комбинированный	Маяк-12К	шт	1

Монтажные и пуско-наладочные работы выполнены ООО «Бранд и Д» с 10 по 22 марта 2008 г.

### ВЫВОД

Система пожарной сигнализации и оповещения при пожаре находится в работоспособном состоянии и соответствует требованиям норм пожарной безопасности.

Представители:

ООО «Бранд и Д»:

Госпожнадзора:

Дударев И.С.

Захаренко А.В.

